

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

INSPECTION CERTIFICATE

JFE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通1丁目

TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No. : MA4206530

受注番号 ORDER No. : 595H3X390010

需要家 CUSTOMER : (有) 花田直線工業

工事名 PROJECT NAME : 在庫用

注文者 SHIPPER : 富士鋼材株式会社

岡山支店

特約店 DEALERSHIP:

規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295

出荷日 SHIP DATE : 2024年 2月 21日

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST					曲げ 試験 BEND TEST 180° R= 1.5D	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION %																	
				降伏点 又は耐力 Y.P. or Y.S. N/mm2	引張強さ T.S. 440-	降伏比 Y.R.	伸び			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ceq								
							試験片 2号	E1 (%)												×100		×1000		×100	×100	×1000	×1000
																				MIN 295	MAX 600	MAX 27	MAX 55				
4-B0268 (5B95673)	D10 \checkmark × 6000 サイズ計	5,400	18,144 18,144	370	502 \checkmark		26 \checkmark	GOOD	18	15 \checkmark	50 \checkmark	34	27 \checkmark	12	15	40	3	31									
4-B0175 (5B95651)	D13 \checkmark × 6000 サイズ計 送り状計	1,440	8,597 8,597 26,741	370	500 \checkmark		24 \checkmark	GOOD	19 \checkmark	15 \checkmark	45 \checkmark	35	25 \checkmark	11	14	44	3	31									



これは原本と相違ありません

有限会社 花田直線工業

〒699-0621 鳥取県出雲市斐川町富村790番地2

TEL (0853) 72-8011 FAX (0853) 72-8094

萩原 浩

MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC.
MIZUSHIMA WORKS水島製造所
品質管理責任者

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

検査員 SURVEYOR