

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

INSPECTION CERTIFICATE

JFE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通 1 丁目

TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No. : SB0029970

受注番号 ORDER No. :

需要家 CUSTOMER : (有) 花田直線工業

工事名 PROJECT NAME : 在庫用

注文者 SHIPPER : 富士鋼材株式会社

米子営業所

特約店 DEALERSHIP:

規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295

出荷日 SHIP DATE : 2024年 1月 23日

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST					曲げ 試験 BEND TEST	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION										%	
				降伏点 又は耐力 Y.P. or Y.S.	引張強さ T. S.	降伏比 Y. R.	伸び			180° R= 1.5D	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V		Ceq
							試験片	E1 (%)			×100	×1000	×100	×100	×1000	×1000	×100				
				N/mm2	MIN	440- 600	2号	MIN 16		MAX	MAX	MAX	MAX	MAX							
3-H0320 (5B94051)	D16 × 4500	200	1,404	340	498		25	GOOD	18	13	55	37	23	13	23	53	4	34			
3-L0426 (5B94567)	D16 × 5000 サイズ計 送り状計	200	1,560 2,964 2,964	358	495		21	GOOD	19	14	50	27	27	13	21	60	3	34			



これは原本と相違ありません
株式会社 花田直線工業
〒699-0621 島根県出雲市斐川町宮村790番地2
TEL (0853) 72-8011 FAX (0853) 72-8094



上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

萩原 浩

MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC.
MIZUSHIMA WORKS水島製造所
品質管理責任者

検査員 SURVEYOR