

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

INSPECTION CERTIFICATE

JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所

倉敷市水島川崎通1丁目
TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No. : SB0033730

受注番号 ORDER No. : _____

需要家 CUSTOMER : (有) 花田直線工業

工事名 PROJECT NAME : 在庫用

注文者 SHIPPER : 富士鋼材株式会社 米子営業所 特約店 DEALERSHIP: _____

規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295 出荷日 SHIP DATE : 2024年 3月 26日

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法	本数	質量	引張試験 TENSILE TEST					曲げ試験 BEND TEST	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION											
				降伏点 又は耐力 Y.P. or Y.S.	引張強さ T.S.	降伏比 Y.R.	伸び			180° R=	C		Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ceq
							試験片	E1 (%)			MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX
				N/mm2		2号	MIN	MIN		MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX
4-A0281 (5B95435)	D16 × 4500	200	1,404	375	512		24	GOOD	MAX 27	MAX 55	MAX 150	MAX 50	MAX 50	12	28	48	5	33			
3-L0426 (5B94567)	D16 × 5500 サイズ計 送り状計	200	1,716 3,120 3,120	358	495		21	GOOD	MAX 19	MAX 14	MAX 50	MAX 27	MAX 27	13	21	60	3	34			



これは原本と相違ありません
 有限会社 花田直線工業
 〒699-0621 鳥根県出雲市斐川町喜村90番地2
 TEL (0853) 72-8011 FAX (0853) 72-8094

萩原 浩

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

MANAGER OF
 QUALITY ASSURANCE SEC
 MIZUSHIMA WORKS
 水島製造所
 品質管理責任者

検査員 SURVEYOR

