

鋼材検査証明書

発行No. 313016

需要家様 ㈱アサヒメッキ工業 金光工場
 工 事 名 在庫

記 号 SD295

2023 年 12 月 20 日

規格番号 JISG3112

6 3. 月分

納入先様 ㈱アサヒメッキ工業 金光工場

品質管理責任者 佐野 英樹

扱い店様 株式会社寺部商店

契約No. 52541-11



株式会社 寺部商店
 品質管理責任者 佐野 英樹
 岐阜市本荘神ノ町5丁目8番地
 TEL(058)271-0111(代)

コード	鋼 番	呼び名	長さ (m)	員 数 (本)	質 量 (Kg)	機械的性質		化学成分 (%)		備考											
						降伏点 (N/mm ²) Min	引張強さ (N/mm ²) Min	伸率 (%) Min	曲げ試験 半径 角度		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ceq	
2310	0191	D10	6.0	4,800	16,128	388	536	25	G000	19	13	69	30	35	9	32	26	5	38		
2310	6195	D10	6.0	600	2,016	362	496	25	G000	16	16	66	29	33	8	27	22	3	34		
2312	0654	D10	6.0	600	2,016	372	513	27	G000	19	14	65	27	32	8	21	20	4	35		
2312	0655	D10	6.0	600	2,016	383	527	28	G000	18	15	65	26	30	9	27	25	3	36		
2312	6662	D10	6.0	600	2,016	357	489	28	G000	16	12	63	26	32	8	26	22	4	33		
合 計						7,200	24,192														

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
 (㈱アサヒメッキ工業)

管理記号 D10Y1220

機械的性質引張試験片の種類は2号試験片に属する。
 毎度ご使用いただき有難うございます。上記の鋼材は検査の結果外形・材質共にJIS規格に適合していることを証明します。

JIS G 3112 認証番号 JQ0406025
 JIS 鋼 番 SD295
 JIS 鋼 番 0191
 呼び名・長さ D10 × 6.0 m
 本 数 600 本
 製造年月 2023 年 10 月

寺部商店 株式会社