

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

〒550-0015

大阪市西区南堀江1-12-19(四ツ橋タワービル7階)

中山通商 株式会社(本社)

本社営業部

6月30日



規格コード : SD295
(SPEC. CODE)

規 格 : JIS G 3112 SD295
(SPECIFICATION)

品 名 : DEFORMED BARS
(DESCRIPTION)

商 社 (SUPPLIER) : 中山通商 株式会社(本社)
需要家 (CUSTOMER) : 株式会社サヒマツジュ産業
発行年月日 (DATE) : NOV. 29 2023
証明書番号 (CERTIFICATE No) : B30-00232 頁: PAGE 1
契約番号 (CONTRACT No) : 253310D01-001

注文者照合番号 (ORDER No) :
需要家管理番号 (CUSTOMER No) :

特 記 事 項 (SPECIAL MENTION) :

寸 法 (mm)	溶鋼番号 CHARGE No	製品番号 PLATE No & LOT & COIL No	数量 QUAN TITY	質量 MASS kg	引 張 試 験				厚さ 方向 特性 BEND TEST 180° R =	化学 成 分							
					降伏点 YS N/mm ²	引張強さ TS %	伸び EL %	断面収縮 RA %			降伏比 HL %	降伏延伸率 YR %	C	Si	Mn	P	S
D6	3U92854		1	1014	370	516	34	4	6000	15.18	54.17	26					
D6	3U92860		2	2054	352	508	32	4	6000	16.20	54.15	17					
D6	3U92860		8	8236	339	494	33	4	6000	16.20	54.15	17					
D6	3U93015		1	1028	346	496	34	4	6000	15.17	52.8	17					
GRAND TOTAL				12	12332	この原紙は、 原本に相違ないことを証明します (サヒマツジュ産業 管理記号 D6NA1130)											

Signed by: _____
SURVEYOR TO: _____

上記の鋼材は、検査の結果、御指定の規格または仕様に合格していることを証明します。
WE HEREBY CERTIFY THAT THE STEEL DESCRIBED HEREIN HAS
BEEN SATISFACTORILY TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE
WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE SPECIFICATION.

《 NOTES 》
YR:降伏比 Yield Ratio RA:絞り Reduction of Area
GL: 橋点距離 Gauge Length...1=50mm, 2=200mm, 3=4D, 4=8D, 5=5.65√A, 6=2", 7=70mm, 8=80mm
HBW:ブリネル硬度 Brinell hardness HRB/HRC:ロックウェル硬度 Rockwell hardness CH:シャルピイ衝撃試験 Charpy Impact Test
Zn C:亜鉛付着量 Zn Coating...両面三点平均付着量 (*):一点最小付着量 CB:曲げ剥離 Coating Bend Test
RA(2):厚さ方向特性 Specification for through thickness characteristics UT:超音波探傷試験 Ultrasonic Test
Ceql(W):炭素当量(%)=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14 Ceqlt:炭素当量(%)=C+Si/6 Ceqlt:炭素当量(%)=C+Si/24+Mn/6
PCM:溶接割れ感受性組成(%)=C+Si/30+Mn/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B

株式会社 中山製鋼所 船町工場
NAKAYAMA STEEL WORKS, LTD. Funamachi Works
〒551-8551 大阪市南区船町一丁目1番66号
1-66, Funamachi 1-chome, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osaka, 551-8551, Japan

Signed by: *H. Haraguchi* 原口秀晃 HIDEAKI HARAGUCHI
生産技術部 品質総括室長
GROUP MANAGER OF QUALITY ADMINISTRATION SEC.
PRODUCTION & TECHNICAL CONTROL. DEPT.

