

検査証明書

証明書番号: T24060204

(株)アサヒメッシュ産業 本社工場 殿

6月9日

2024年06月20日発行

株式会社 サンロック 播磨工場
〒675-0155 兵庫県加古郡播磨町新田 37-2
TEL: 079435-8096
FAX: 079435-8097
日本産業規格表示認証工場
認証番号: QA0507012
規格: JIS G 3532
品質管理責任者
田村 則弘

使用線材 内容 (鋼番・化学成分)

種類	鋼番	化学成分 (%)						B/N x1
		C x100	Si x100	Mn x100	S x1000	P x1000	B x10000	
SWM-P	JIS G 3532	10	15	54	19	22		
製作番号	線径 (mm)	束数 (C)		製作年月日		試験年月日		出荷年月日
22406T10011	4.00	6		2024年6月13日		2024年6月14日		2024年6月21日

試験内容

試験項目	実測寸法 (mm)	断面積 (mm ²)	試験片 番号	引張試験			降伏点 (N)	0.2% 耐力 N/mm ²	曲げ	表面状態	備考
				引張荷重 (N)	伸び (%)	絞り (%)					
許容範囲	3.92 ~ 4.08			540 ~	~	30 ~	~				
	3.95	12.25	9	742		56		GOOD	GOOD		
	3.94	12.19	9	744		60		GOOD	GOOD		
	3.94	12.19	9	751		59		GOOD	GOOD		

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
(株)アサヒメッシュ産業



JIS QA0507012

(株)アサヒメッシュ産業御中

製作番号	22406T10011
種類	コンクリート用鉄線
記号	SWM-P
鋼番	8/2039
線径	4.00 mm
キヤリア	03
製造年月日	24年6月13日
正味質量	700 kg
備考	
	サンロック オーソフ 播磨工場
	22406T1001103