

鋼材検査証明書

需要家様 ㈱アサヒメッシュ産業 金光工場
工事名 在庫

発行N. 317643

2024年04月18日

記号 SD295

規格番号 JISG3112

納入先様 ㈱アサヒメッシュ産業 金光工場
扱い店様 株式会社寺部商店

契約N. 52776-09



コード	鋼番	呼び名	長さ (m)	員数 (本)	質量 (kg)	機械的性質		曲げ試験		化学成分 (%)							備考				
						降伏点 又は耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	半径	角度	C	Si	Mn	P	S	Ni		Cr	Mo	V	Ceq
2404	1605	D10	6.0	3,600	12,096	380	517	27	GOOD	180°	18	15	71	27	31	10	26	21	5	37	
2404	7614	D10	6.0	3,600	12,096	380	523	27	GOOD		19	16	66	29	29	9	27	17	2	37	
					合計	7,200	24,192														

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
(㈱アサヒメッシュ産業)

管理記号
D10Y0418

機械的性質引張試験片の種類は2号試験片に属する。機械的性質引張試験片の種類は2号試験片に属する。毎度ご使用いただき有難うございます。上記の鋼材は検査の結果外形・材質共にJIS規格に適合していることを証明します。



JIS G 3112
認証番号
JQC406025

JGIA SD295

鋼番	7614
呼び名・長さ	D10 × 6.0 m
本数	600 本
製造年月	2024年04月



山口鋼業株式会社