鋼 材 検 査 証 明 書

需要家様 ㈱アサヒメッシュ産業　金光工場
工事名 在庫

納入先様 ㈱アサヒメッシュ産業　金光工場
扱い店様 株式会社寺部商店

記号 SD295
規格番号 JISG3112

契約No 52840-01

発行No 318983
2024 年 05 月 17 日

山口鋼業株式会社
品質管理責任者
宮田 英樹
岐阜市本荘仲ノ町5丁目8番地
TEL(058)271-0111(代)

コード	鋼番	呼び名	長さ (m)	員数 (本)	質量 (Kg)	機械的性質 降伏点又は耐力 (N/mm²)	引張強さ (N/mm²)	−	伸び (%)	曲げ試験 半径	曲げ試験 角度	C × 1/100	Si × 1/100	Mn × 1/100	P × 1/1000	S × 1/1000	Ni × 1/100	Cr × 1/100	Mo × 1/1000	V × 1/1000		Ceq × 1/100		備考
						Min 295	440 600	−	Min 16	1.5d	180°	Max 27	Max 55	Max 150	Max 50	Max 50								
2405	1787	D10	6.0	7,200	24,192	367	498		29	GOOD		16	17	64	31	31	9	31	27	4		35		
合計				7,200	24,192																			

6 9 月分

QMR

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
㈱アサヒメッシュ産業

管理記号
D10T0517

機械的性質引張試験片の種類は２号試験片に属する。
毎度ご使用いただき有難うございます。上記の鋼材は検査の結果外形・材質共にJIS規格に適合していることを証明します。

JIS G 3112
認証番号
JQ0406025

SD295

鋼番	1787
呼び名・長さ	D10 × 6.0 m
本数	600 本
製造年月	2024 年 05 月

山口鋼業株式会社