

コンクリート中の塩素イオン含有量測定データ






(積みブロック)

株式会社 きたむら

6年 3 月度

製品名:

測定器具: ソルメイト100

						
月 日	No.	コンクリート中の塩素 イオン含有量 (kg/m ³)	平均値 (kg/m ³)	規定値 (kg/m ³)	合否 判定	
3/4	1	0.026	0.022	0.3以下		
	2	0.020				
	3	0.020				
3/11	1	0.024	0.024	"		
	2	0.020				
	3	0.028				
3/18	1	0.020	0.021	"		
	2	0.020				
	3	0.024				
3/25	1	0.024	0.023	"		
	2	0.024				
	3	0.020				
	1					
	2					
	3					
備 考	測定器具は (財) 国土開発技術研究センター評価品					