

コンクリート中の塩素イオン含有量測定データ
(積みブロック)

株式会社 きたむら

6年 8 月度

製品名:

測定器具: ソルメイト100



月 日	No.	コンクリート中の塩素イオン含有量 (kg/m ³)	平均値 (kg/m ³)	規定値 (kg/m ³)	合否判定
8/5	1	0.024	0.024	0.3以下	
	2	0.024			
	3	0.024			
8/19	1	0.026	0.024	"	
	2	0.020			
	3	0.026			
8/26	1	0.028	0.025	"	
	2	0.024			
	3	0.024			
	1				
	2				
	3				
	1				
	2				
	3				
備 考	測定器具は (財) 国土開発技術研究センター評価品				