

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

INSPECTION CERTIFICATE

JFE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通1丁目

TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No. : MA4408150

受注番号 ORDER No. : 595H3X390060

需要家 CUSTOMER : (有) 花田直線工業

工事名 PROJECT NAME : 在庫用

注文者 SHIPPER : 富士鋼材株式会社

岡山支店

特約店 DEALERSHIP:

規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295

出荷日 SHIP DATE : 2024年 4月 22日

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST					曲げ 試験 BEND TEST 180° R=1.5D	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION %									
				降伏点 又は耐力 Y.P. or Y.S.	引張強さ T.S.	降伏比 Y.R.	伸び			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ce _q
							試験片	E1 (%)											
4-D0253 (5B96259)	D10 \checkmark × 6000 サイズ計	6,000	20,160 20,160	366	485		26	GOOD	18	13	49	39	25	9	12	26	4	30	
4-D0234 (5B96249)	D13 \checkmark × 6000	360		363	504		22	GOOD	21	14	49	35	27	7	16	25	3	34	
4-D0345 (5B96309)	D13 \checkmark × 6000 サイズ計 送り状計	720	6,447 6,447 26,607	361	493		23	GOOD	17	15	50	38	18	10	38	36	5	35	



これは原本と相違ありません
 株式会社 花田直線工業
 〒699-0621 鳥根県出雲市斐川町富士790番地2
 TEL (0853) 72-8011 FAX (0853) 72-8094



上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

萩原 浩

MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC
MIZUSHIMA WORKS

水島製造所
品質管理責任者



検査員 SURVEYOR