

鋼材検査証明書



注文者店部課コード
 注文者照合番号 5222 -028153
 注文者 NITTETU BUSSAN
 契約番号 3-210-E2-1-8-B637-01
 商品名 BAR IN COIL
 規格 JIS G 3112 SD295 LSS
 需要家 SAKANO KOGYO
 需要家管理番号

社：〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
 北日本製鉄所釜石地区：〒026-8567 岩手県釜石市鈴子町23番15号

証明書番号 2309C0098
 発行年月日 2023年09月0日

寸法 MM	員数	質量 KG	製鋼番号	管理番号	引張試験 (G. L = DX8)				BT	化学成分 %						
					降伏点耐力 (N/MM ²)	引張強さ	伸び %	絞り %		C X100	Si X100	Mn X100	P X1000	S X1000		
D6	12	12180	M66673		322	522	27		GOOD	21	21	75	16	13		
	12	12158	M66676		319	515	25		GOOD	21	19	71	19	12		
TOTAL	24	24338														



これは原本と相違ありません
 株式会社 花田直線工業
 〒699-0621 島根県出雲市斐川町富村790番地2
 TEL (0853) 72-8011 FAX (0853) 72-8094

原本と相違ないことを証します
 千葉県津安市鉄鋼通り1-3-5
 坂野興業株式会社
 TEL 047 (364) 65

備考：
 注釈：
 G.L：標点距離、BT：曲げ試験、AGS：オーステナイト結晶粒度、DEC：脱炭層深さ試験、P：製品分析
 NMI：清浄度

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

北日本製鉄所 品質保証室長
平林 圭

