

コンクリート中の塩素イオン含有量測定データ
(道路用)

株式会社 きたむら

6年 3 月度

製品名: _____

測定器具: ソルメイト100



月 日	No.	コンクリート中の塩素 イオン含有量 (kg/m ³)	平均値 (kg/m ³)	規定値 (kg/m ³)	合否 判定
3/4	1	0.024	0.024	0.3以下	合
	2	0.024			
	3	0.024			
3/11	1	0.020	0.021	"	合
	2	0.020			
	3	0.024			
3/18	1	0.028	0.025	"	合
	2	0.020			
	3	0.026			
3/25	1	0.024	0.023	"	合
	2	0.020			
	3	0.024			
	1				
	2				
	3				
備 考	測定器具は (財) 国土開発技術研究センター評価品				