

オーダー番号

出荷年月日

# 鋼材検査証明書

証明書番号

発行年月日

23080172-001

2023/8/31

00142737


2023/8/31

契約先：伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 九州

規格  
JIS G3112

認証番号  
QA0607020

共英製鋼株式会社



山口事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名 瀬戸口

品名  
異形棒鋼

種類の記号  
SD345

TOUGH-CON (タフコン)

〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小野田6289番18

TEL 0836-83-5485

FAX 0836-83-5486

株式会社ヤマックス

サクセス8月 D38

(株) サクセスヒカリ 長船工場

呼び名 ・ 径	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引張試験					曲げ試験 内側半径	衝撃試験 J	化学成分 (%)											
					降伏点 又は耐力 N/mm <sup>2</sup>	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	降伏比 %	降伏線の ひずみ度 %	伸び %			C X100	Si X100	Mn X100	P X1000	S X1000	Ni X100	Cr X100	V X1000	Mo X1000	Ceq X100		
					345 -440	MIN. 490	MAX. 80	-	MIN. 15			180 2D	-	MAX. 27	MAX. 55	MAX. 160	MAX. 40	MAX. 40	-	-	-	-	MAX. 60
D38	9.000	1D4624	150	12.090	376	559	67		25	GOOD		23	39	99	26	32	10	17	10	10			45
		小計	150																				
		中計	150																				
		合計	150	12.090	炭素当量 Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14																		

上記鋼材は指定の試験を行い、それに合格したことを証明致します。