

# 鋼材検査証明書

**日本製鉄株式会社**  
NIPPON STEEL CORPORATION

**SteelLine**  
NEW STEEL AGE

本社：〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号  
北日本製鉄所釜石地区：〒026-8567 岩手県釜石市鈴子町23番15号

注文者店部課コード  
注文者照合番号 5222 -028153  
注文者 NITTEU BUSSAN  
契約番号 3-210-E2-1-X-B637-01  
商品名 BAR IN COIL  
規格 JIS G 3112 SD295 LSS  
需要家 SAKANO KOGYO  
需要家管理番号

証明書番号 2403C0277  
発行年月日 2024年03月20日

頁 1E

寸法 MM	員数	質量 KG	製鋼番号	管理番号	引張試験 (G. L= DX8 )				BT	化学成分 %				
					降伏点耐力 ( N/MM2 )	引張強さ ( )	伸び %	絞り %		C X100	Si X100	Mn X100	P X1000	S X1000
D6	19	19168	M66920		333	526	27		GOOD	22	20	74	16	13

**検**  
和光産業株式会社  
鳥取工場  
**合格**

**堀江**

これは原本と相違ありません

有限会社 花田直線工業

〒699-0621 鳥取県出雲市斐川町富村790番地2

TEL (0853) 72-8011 FAX (0853) 72-8094

原本と相違ないことを証します

東京都目黒区柿ノ木坂1

**坂野興業株式会社**

TEL 03 (3718) 7312

備考：

注釈：

G.L：標点距離、BT：曲げ試験、AGS：オーステナイト結晶粒度、DEC：脱炭層深さ試験、P：製品分析  
NM1：清浄度

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

北日本製鉄所 品質保証室長  
平林 圭



<注意とお願い>本証明書の改変や不正使用は、固く禁じられております。本証明書の真偽についてご質問がある場合は、次の当社窓口までお問い合わせ下さい (E-mail: bar-wire-rod@jp.nipponsteel.com)。