

オーダー番号

出荷年月日

1D11HD-01

2021/2/1

鋼材検査証明書

証明書番号

発行年月日

1A20080-0

2021/2/1

契約先：伊藤忠丸紅住商T S株式会社 九州支社

規格
JIS G3112

認証番号
QA0607020

共英製鋼株式会社



伊藤忠丸紅住商T S株式会社 九州支社

品名
異形棒鋼

山口事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名 瀬戸口

株式会社ヤマックス

種類の記号
SD345

〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小野田6 2 8 9 番 1 8

サクセス1月 D38

TOUGH-CON (タフコン)

TEL 0836 (83) 5485

FAX 0836 (83) 5486

株式会社サクセスヒカリ長船工場

寸法	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引張試験					曲げ試験 曲げ角度 内側半径	衝撃試験 J	化学成分 (%)														
					降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	降伏比 %	降伏棚の ひずみ度 %	伸び %			C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	V	Mo	B	C+Mn/8	CEQ	PCM	
					345 -440	MIN. 490	MAX. 80	-	MIN. 15			180 2D	-	MAX. 27	MAX. 55	MAX. 160	MAX. 40	MAX. 40	-	-	-	-	-	MAX. 50	MAX. 60	-
D38	8.000	1A4447	7	2,291	398	593	67	-	25	GOOD	-	25	42	98	22	29	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
		1E6582	25		428	623	69	-	20	GOOD		27	36	86	28	38										
		小計	32																							
D38	8.500	1A4166	7	2,435	401	601	67	-	22	GOOD	-	26	34	95	26	24	10	15	11	20	-	-	-	42	46	-
		1F5750	25		397	579	68	-	21	GOOD		25	36	94	21	28										
		小計	32																							
D38	9.000	1A5986	13	5,158	386	557	69	-	25	GOOD	-	21	38	95	27	38	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
		1A6846	51		411	602	68	-	17	GOOD		25	40	91	27	38										
		小計	64																							
D38	9.500	1E7769	55	4,675	435	627	69	-	19	GOOD	-	26	38	94	32	20	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		小計	55																							
D38	10.500	1A3480	5	470	391	574	68	-	23	GOOD	-	22	37	87	29	30	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
		小計	5																							
D38	11.000	1E4376	7	2,558	386	565	68	-	24	GOOD	-	25	33	87	23	30	10	15	11	20	-	-	-	40	46	-
		1F5750	19		397	579	68	-	21	GOOD		25	36	94	21	28										
		小計	26																							
D38	11.500	1E5536	29	2,987	413	606	68	-	24	GOOD	-	26	35	84	27	35	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
		小計	29																							
		中計	243																							
		合計	243																							

炭素当量 $C_{eq} = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14$

上記鋼材は規定の試験を行い、これに合格したことを証明致します。