

オーダー番号

出荷年月日

1D11HD-01

2021/2/1

# 鋼材検査証明書

証明書番号

発行年月日

1A20080-0

2021/2/1

契約先：伊藤忠丸紅住商T S株式会社 九州支社

規格  
JIS G3112

認証番号  
QA0607020

品名  
異形棒鋼

共英製鋼株式会社

山口事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名 瀬戸口



種類の記号  
SD345

TOUGH-CON (タフコン)

〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小野田6 2 8 9 番 1 8

TEL 0836 (83) 5485

FAX 0836 (83) 5486

株式会社ヤマックス

サクセス1月 D38

株式会社サクセスヒカリ長船工場

寸法	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引張試験					曲げ試験 内側半径	衝撃試験 J	化学成分 (%)															
					降伏点 又は耐力 N/mm <sup>2</sup>	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	降伏比 %	降伏棚の ひずみ度 %	伸び %			C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	V	Mo	B	C+Mn/8	CEQ	PCM		
					345 -440	MIN. 490	MAX. 80	-	MIN. 15			180 2D	-	MAX. 27	MAX. 55	MAX. 160	MAX. 40	MAX. 40	-	-	-	-	-	MAX. 50	MAX. 60	-	
D38	8.000	1A4447	7	2,291	398	593	67	-	25	GOOD	25	42	98	22	29									41			
		1E6582	25		428	623	69		20	GOOD	27	36	86	28	38										41		
		小計	32																								
D38	8.500	1A4166	7	2,435	401	601	67	-	22	GOOD	26	34	95	26	24									42			
		1F5750	25		397	579	68		21	GOOD	25	36	94	21	28	10	15	11	20					46			
		小計	32																								
D38	9.000	1A5986	13	5,158	386	557	69	-	25	GOOD	21	38	95	27	38									37			
		1A6846	51		411	602	68		17	GOOD	25	40	91	27	38									40			
		小計	64																								
D38	9.500	1E7769	55	4,675	435	627	69	-	19	GOOD	26	38	94	32	20									42			
		小計	55																								
D38	10.500	1A3480	5	470	391	574	68	-	23	GOOD	22	37	87	29	30									36			
		小計	5																								
D38	11.000	1E4376	7	2,558	386	565	68	-	24	GOOD	25	33	87	23	30									40			
		1F5750	19		397	579	68		21	GOOD	25	36	94	21	28	10	15	11	20					46			
		小計	26																								
D38	11.500	1E5536	29	2,987	413	606	68	-	24	GOOD	26	35	84	27	35									40			
		小計	29																								
		中計	243																								
合計			243	20,574	炭素当量 C <sub>eq</sub> = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14																						

上記鋼材は規定の試験を行い、これに合格したことを証明致します。