

オーダー番号

出荷年月日

鋼材検査証明書

証明書番号

発行年月日

23080172-001

2023/8/31

00142737


2023/8/31

契約先：伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 九州

規格
JIS G3112

認証番号
QA0607020

共英製鋼株式会社



山口事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名 瀬戸口

品名
異形棒鋼

種類の記号
SD345

TOUGH-CON (タフコン)

〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小野田6289番18

TEL 0836-83-5485

FAX 0836-83-5486

株式会社ヤマックス

サクセス8月 D38

(株) サクセスヒカリ 長船工場

呼び名 ・ 径	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引張試験					曲げ試験 内側半径	衝撃試験 J	化学成分 (%)										
					降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	降伏比 %	降伏線の ひずみ度 %	伸び %			C X100	Si X100	Mn X100	P X1000	S X1000	Ni X100	Cr X100	V X1000	Mo X1000	Ceq X100	
					345 -440	MIN. 490	MAX. 80	-	MIN. 15			180 2D	-	MAX. 27	MAX. 55	MAX. 160	MAX. 40	MAX. 40	-	-	-	-
D38	9.000	1D4624	150	12.090	376	559	67		25	GOOD		23	39	99	26	32	10	17	10	10		45
		小計	150	12.090																		
		中計	150	12.090																		
		合計	150	12.090	炭素当量 Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14																	

上記鋼材は指定の試験を行い、それに合格したことを証明致します。