

試験成績書

No. 25H2075

7 5.月分

令和7年2月18日

安達鋼業株式会社御中
(株式会社アサヒメッシュ産業様分)

日本産業規格表示認証番号TC0523001

大阪鋼業株式会社本社工場


東大阪市南荘町8番34号

TEL (072) 982-3555

出荷日 令和7年2月18日

出荷質量 6,450 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	2.90 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM6適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.06	-	540以上	30以上		
1	2.88	4,744	729	59	good	good
2	2.88	4,775	733	59	good	good
3	2.88	4,600	706	54	good	good
4	2.87	4,522	699	52	good	good
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

材料の化学成分 %

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
24A095501	6	15	31	11	15




出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

06.11.01	10102	07.01.28	9101			
07.01.15	9103	07.02.07	9203			
	9201					
	9202					
	9203					
07.01.27	9202					

管理記号 021907

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
(株)アサヒメッシュ産業



			
JIS G 3532		TC0523001	
コンクリート用鉄線 (SWM-P)			
製造年月日 06年11月01日			
製造番号 10102			
線径		2.90	mm
正味質量		800	kg
原材料規格 SWRM6K			
原材料 製鋼番号 24A095501			
検査済証印			
 大阪鋼業株式会社 本社工場 本社 東大阪市南荘町8番34号 TEL (072) 982-3555 三重工場 三重県津市美里町家所4527 TEL (059) 279-3737			

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

これは印刷された証明書です。

証明書番号 CERTIFICATE No.: MA5Y00690

受注番号 ORDER No.: 421H591AK730

需要家 CUSTOMER

工事名 PROJECT NAME: (株)アサヒメッシュ産業

注文者 SHIPPER: 在産

規格 SPECIFICATION: JIS G 3112 SD295

INSPECTION CERTIFICATE

JFE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通1丁目

TEL 086-447-4868

特約店 DEALERSHIP:

出荷日 SHIP DATE: 2025年11月5日

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST			伸び TEST		化学成分 CHEMICAL COMPOSITION										
				引張強さ T.S. N/mm ²	降伏比 Y.R.	断片 2号	E1 (%)	180° BEND TEST	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Cu	%
5-L0050 (5B00944)	D10 × 6000	5,400	363	513	29	16	18	17	63	47	31	19	13	72	3	21	34		
5-L0051 (5B00945)	D10 × 6000 サイズ計 送り状計	1,800	380	513	26	16	19	16	58	33	19	14	16	61	4	19	34		

8 1.月分

QMR (印)

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
(株)アサヒメッシュ産業



上記材料は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。
We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.
Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14

萩原 浩

MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC.
MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

管理記号
D10J1106

検査員 SURVEYOR



JIS G 3112
認証番号
QA0608001

製品記号 SD295
寸法 D10 × 6.0
本数 600
検査番号-束 No 5L0050-029
溶鋼番号 5B00944

JFE 条鋼株式会社
水島製造所

