

## コンクリート中の塩素イオン含有量測定データ (道路用)

株式会社 きたむら

6年 7 月度

製品名: \_\_\_\_\_

測定器具: ソルメイト100

					
月 日	No.	コンクリート中の塩素イオン含有量 (kg/m <sup>3</sup> )	平均値 (kg/m <sup>3</sup> )	規定値 (kg/m <sup>3</sup> )	合否判定
7/1	1	0.026	0.023	0.3以下	
	2	0.024			
	3	0.020			
7/8	1	0.020	0.022	"	
	2	0.026			
	3	0.020			
7/16	1	0.024	0.025	"	
	2	0.024			
	3	0.028			
7/22	1	0.024	0.024	"	
	2	0.024			
	3	0.024			
7/29	1	0.020	0.021	"	
	2	0.024			
	3	0.020			
備 考	測定器具は (財) 国土開発技術研究センター評価品				