

コンクリート中の塩化物量										検印欄			
										Q	C	M	試験係
合否基準値 0.30 kg/m <sup>3</sup> 以下										△	△	△	△
対象期間 令和 5年10月 2日 ~ 令和 6年 9月 2日										△	△	△	△
No.	日付	測定値	平均	合否	No.	日付	測定値	平均	合否				
1	10/ 2	0.034	0.029	0.035									
2	11/ 1	0.030	0.035	0.033									
3	12/ 1	0.035	0.033	0.033									
4	1/ 6	0.029	0.030	0.032									
5	2/ 1	0.033	0.030	0.031									
6	3/ 1	0.035	0.033	0.033									
7	4/ 1	0.030	0.034	0.031									
8	5/ 1	0.033	0.031	0.035									
9	6/ 1	0.029	0.030	0.034									
10	7/ 1	0.033	0.035	0.030									
11	8/ 1	0.029	0.031	0.033									
12	9/ 2	0.029	0.028	0.031									

データ数 n = 12 標準偏差 s = 0.002  $\bar{x} = 0.032$

摘要欄	
-----	--