

コンクリート中の塩素イオン含有量測定データ (道路用)

株式会社 きたむら

6年 10 月度

製品名:

測定器具: ソルメイト100

					
月 日	No.	コンクリート中の塩素イオン含有量 (kg/m ³)	平均値 (kg/m ³)	規定値 (kg/m ³)	合否判定
10/7	1	0.020	0.021	0.3以下	
	2	0.024			
	3	0.020			
10/15	1	0.028	0.024	"	
	2	0.020			
	3	0.024			
10/21	1	0.024	0.023	"	
	2	0.024			
	3	0.020			
10/28	1	0.028	0.025	"	
	2	0.024			
	3	0.024			
	1				
	2				
	3				
備 考	測定器具は (財) 国土開発技術研究センター評価品				