

MILL INSPECTION SHEET

製品試験成績証明書

日本産業規格表示認証工場 認証番号 QA0506006

発行年月日 '24年 1月 24日

株式会社 **ハンナン**
HANNAN CO., LTD.
 OSAKA HEAD OFFICE

納入先: 有限会社 花田直線工業 殿

品名: JIS G 3532 鉄線

規格種類: コンクリート用鉄線

規格記号: SWM-P



〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西4-5-7

TEL 06 (6782) 0081 ~ 4

FAX 06 (6782) 0090

扱商社: (株)メタルワン鉄鋼製品販売

| 試料番号 | 呼称寸法 規格値 | 線径の 許容差 mm | 試験片 | 線径 mm | 引張試験 | | | 曲げ性 | 外観 | 納入数量 | | | 備考 (Ch-No) |
|------|-------------|------------------|-----|----------|-----------|---------------------------|---------|------|------|----------------|----|----------|---------------|
| | | | | | 最大荷重 N | 引張強さ N/mm ² | 絞り % | | | 正味 質量 Kg | 個数 | 質量 Kg | |
| | | | | | | 540以上 | 30以上 | | | | | | |
| 1 | 3.20 引 | ±0.08 | 9B | 3.19 | 5,693 | 712 | 65.3 | Good | Good | 1,000 | 1 | 1,000 | 713287 |
| 1 | 4.00 引 | ±0.08 | 9B | 3.98 | 7,954 | 639 | 66.3 | Good | Good | 1,000 | 6 | 6,000 | 723077 |
| 5 | | ±0.08 | 9B | 〃 | | | | Good | Good | | | | 703269 |
| 1 | 5.00 引 | ±0.10 | 9B | 4.98 | 13,802 | 709 | 64.0 | Good | Good | 1,000 | 1 | 1,000 | 792013 |

上記注文品は検査の結果、ご指定の規格または仕様に合格していることを証明します。

| 材料規格 (鋼種) Specification | 鋼番 Charge No | Chemical Composition 化学成分 (%) | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| | | C x100 | Si x100 | Mn x100 | P x1000 | S x1000 | B PPM | B/N x1 |
| | 713287 | 4 | 20 | 56 | 12 | 11 | 44 | 0.6 |
| | 723077 | 6 | 21 | 57 | 13 | 11 | 43 | 0.8 |
| | 703269 | 6 | 20 | 54 | 12 | 10 | 46 | 0.7 |
| | 792013 | 9 | 15 | 51 | 22 | 20 | - | - |

発行番号 :
 出荷年月日 : '24年 1月 19日
 製造年月日 : '24年 1月 12日
 試験年月日 : '24年 1月 12日

(株)ハンナン
 本社 工場
 品質管理課

これは原本と相違ありません
 有限会社 花田直線工業

〒699-0621 鳥根県出雲市斐川町富村790番地2
 ※本製品試験成績証明書について、朱印の無きものは無効とします。
 TEL (0853) 72-8011 FAX (0853) 72-8094

