

コンクリート中の塩素イオン含有量測定データ
(積みブロック)

株式会社 きたむら

6年 6 月度

製品名: _____

測定器具: ソルメイト100



月 日	No.	コンクリート中の塩素 イオン含有量 (kg/m ³)	平均値 (kg/m ³)	規定値 (kg/m ³)	合否 判定
6/3	1	0.020	0.020	0.3以下	
	2	0.020			
	3	0.020			
6/10	1	0.028	0.023	〃	
	2	0.020			
	3	0.020			
6/17	1	0.024	0.023	〃	
	2	0.024			
	3	0.020			
6/24	1	0.026	0.025	〃	
	2	0.024			
	3	0.024			
	1				
	2				
	3				
備 考	測定器具は (財) 国土開発技術研究センター評価品				