

コンクリート中の塩素イオン含有量測定データ
(道路用)

株式会社 きたむら

6年 4 月度

製品名:

測定器具: ソルメイト100



月 日	No.	コンクリート中の塩素イオン含有量 (kg/m ³)	平均値 (kg/m ³)	規定値 (kg/m ³)	合否判定
4/1	1	0.024	0.021	0.3以下	合
	2	0.020			
	3	0.020			
4/8	1	0.024	0.023	"	合
	2	0.026			
	3	0.020			
4/15	1	0.024	0.024	"	合
	2	0.024			
	3	0.024			
4/22	1	0.024	0.025	"	合
	2	0.024			
	3	0.026			
4/30	1	0.020	0.023	"	合
	2	0.024			
	3	0.024			
備 考	測定器具は (財) 国土開発技術研究センター評価品				