

試験成績書

No. 24H2076

6 5.月分

令和6年2月20日

安達鋼業株式会社御中
(株式会社アサヒメッシュ産業様分)

日本産業規格表示認証番号TC0523001

大阪鋼業株式会社本社工場

東大阪市南荘町8番34号


TEL (072) 982-3555

出荷日 令和6年2月20日

QMR
合格

出荷質量 13,780 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	3.20 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM6適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.08	-	540以上	30以上		
1	3.18	5,836	735	48	good	good
2	3.17	5,374	681	66	good	good
3	3.19	5,518	691	61	good	good

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
23A105501	7	13	30	18	16

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

05.12.08	10102	06.01.12	9202	06.01.22	10201		
	10103		9203		10202		
05.12.13	10201		9204	06.02.07	10203		
	10203	06.01.22	10102	06.02.09	10202		
06.01.12	9103		10103		10203		
	9201		10104				

JIS JIS G 3532
TC0523001

コンクリート用鉄線 (SWM-P)

製造年月日 **05年12月08日**

製造番号 **10102**

線径 **3.20** mm

正味質量 **800** kg

原材料規格 **SWRM6K**

原材料製鋼番号 **23A105501**

検査済証印

K 大阪鋼業株式会社
本社工場
本社 東大阪市南荘町8番34号
TEL (072) 982-3555
三重工場 三重県津市美里町家所4527
TEL (059) 279-3737

管理記号

022007

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
(株)アサヒメッシュ産業

