



コンクリート中の塩素イオン含有量測定データ
(積みブロック)

株式会社 きたむら

6年 4 月度

製品名:

測定器具: ソルメイト100

| | | | | | |   | |
|------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------|---|--|
| 月 日 | No. | コンクリート中の塩素 イオン含有量 (kg/m ³) | 平均値 (kg/m ³) | 規定値 (kg/m ³) | 合否 判定 | | |
| 4/1 | 1 | 0.020 | 0.023 | 0.3以下 | 合 | | |
| | 2 | 0.024 | | | | | |
| | 3 | 0.024 | | | | | |
| 4/8 | 1 | 0.028 | 0.024 | 〃 | 合 | | |
| | 2 | 0.020 | | | | | |
| | 3 | 0.024 | | | | | |
| 4/15 | 1 | 0.020 | 0.021 | 〃 | 合 | | |
| | 2 | 0.024 | | | | | |
| | 3 | 0.020 | | | | | |
| 4/22 | 1 | 0.028 | 0.025 | 〃 | 合 | | |
| | 2 | 0.024 | | | | | |
| | 3 | 0.024 | | | | | |
| 4/30 | 1 | 0.024 | 0.024 | 〃 | 合 | | |
| | 2 | 0.024 | | | | | |
| | 3 | 0.024 | | | | | |
| 備 考 | 測定器具は (財) 国土開発技術研究センター評価品 | | | | | | |